

Ficha técnica

Atención: Compra y Contrataciones Cekanot

Descripción: Baterías de UPS Cateterismo Quirófano Neuro y Oftalmología

Bienes y/o servicios		
Cantidad	Descripción Técnica	Uso y/o finalidad
20	Baterías para UPS Titán 10 kva Entrada-208VAC 60 hz Salida 120x 2/240 VAC 12 voltios,7 AH/20HR 12 voltios,6.1 Ah/5HR Medidas-6 ½ cms ancho 9 ½ cms de altura 15 cms largo	UPS Titán Neuro y Oftalmología 2do Nivel